

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2011

1. Producent wyrobu budowlanego:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wiedeń, Austria
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Wskaźnik zadziałania typu BX-UPI**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 31.62.11-57.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Sygnalizowanie o wykrytym alarmie przez czujki pożarowe.
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata techniczna nr AT-0117-0309/2011 z dnia 1.06.2011 r. wydana przez Jednostkę Aprobującą CNBOP
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Napięcie zasilania:	4,5 – 30 V DC
Pobór prądu w stanie dozoru:	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania:	0,9 mA
Dopuszczalna temperatura pracy:	od -20 °C do +60 °C
Stopień ochrony:	IP 42
Wskaźnik alarmu:	1 czerwona dioda LED
Częstotliwość migania:	1,2 do 3 Hz
Materiał / kolor obudowy:	Poliwęglan / Białe RAL 9003
Masa:	50 g
Połączenie z czujką:	YnTKSY ekw

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Nr akredytacji AC 063; Certyfikat Zgodności Nr 2778/2011

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, 30.08.2011

Prezes Zarządu

 Grzegorz Cwick

Konto numer: 40 1060 0076 0000 3210 0014 9040 • Bank BPH SA
 Regon: 013053035 • NIP 527-213-97-20 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000099387
 Kapitał Zakładowy 250.000,00 PLN

SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.
 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9 • Platinum Business Park, bud. Platinum I • tel. (+48 22) 33 00 620-623 • fax (+48 22) 33 00 624
 e-mail: warszawa@schrack-seconet.pl • http://www.schrack-seconet.pl

Oddział w Gdańsku • 80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 III piętro, CH. Manhattan • tel./fax (+48 58) 767 70 10 • e-mail: gdansk@schrack-seconet.pl

Oddział w Poznaniu • 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1 • tel. (+48 61) 833 31 53 • fax (+48 61) 833 50 37 • e-mail: poznan@schrack-seconet.pl

Oddział we Wrocławiu • 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 1 • tel./fax (+48 71) 345 00 95 • e-mail: wroclaw@schrack-seconet.pl