



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 20.10.2015r.

KOMUNIKAT NR 2

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt.: „Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowym MSW w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

„W nawiązaniu do przetargu "Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSW w Kołobrzegu , ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg.", wnoszę:

1. O przedłużeniu terminu składania ofert, stosownie do wyznaczonego terminu wizji lokalnej na obiekcie. W uzasadnieniu chcemy zaznaczyć, że po wizji lokalnej mogą pojawić się zapytania d/t wykonania zadania, których nie będzie można wyjaśnić z powodu przekroczenia terminu składania zapytań. Wg zapisów w specyfikacji pytania można składać w terminie określonym w Rozdziale X pkt. 6.

"Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert."

2. Prosimy o udostępnienie dokładnych rysunków i opis wykonanej wcześniej instalacji. Dokumentacji powykonawczej. Wszystkie informacje powinny zostać zawarte w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego, w ten sposób aby maksymalnie ułatwić wykonawcy złożenie rzetelnej oferty. Podstawą jest orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nr KIO/UZP 1804/10 dotyczącym z dnia 6 września 2010r, w uzasadnieniu którego czytamy min.:

"(...) zamawiający ustanawiając naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wymóg dokonania wizji, zaniechał prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciążył wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji. Art. 29 ust. 1 p.z.p. zobowiązuje zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. (...) Właściwym działaniem zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę (...)" oraz w uzasadnieniu :

"(...)Do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców doszło ponadto na skutek obciążenia wykonawców obowiązkiem samodzielnego doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach dokonania wizji lokalnej. Wszakże art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p. nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tym bardziej, przy uwzględnieniu treści art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz konsekwencji ustalenia w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

ryczałtowego, różnicowanie statusu wykonawców, którzy przeprowadzili wizję lokalną i tych wykonawców, którzy zaniechali tej czynności stanowi rażące naruszenie wyrażonej w art. 7 ustawy P.z.p. zasady. Izba w niniejszym składzie podziela w całej rozciągłości pogląd wyrażony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1633/09), w którego uzasadnieniu zostało wskazane, że: "(...) zamawiający ustanawiając naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wymóg dokonania wizji, zaniechał prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciążył wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji. (...) Właściwym działaniem zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę (...)". W związku z tym prosimy o udostępnienie pełnych informacji o ilości, miejscach montażu wszystkich urządzeń systemu ppoż będących częścią istniejącego systemu. Dodatkowo powołując się na wyrok KIO o sygnaturze KIO/UZP 1804/10 prosimy o wykreślenie z ogłoszenia oraz SIWZ zapisu o "obowiązkowej wizji lokalnej". Oraz ustalenia dodatkowego terminu nieobowiązkowej wizji lokalnej."

ODPOWIEDZ:

W budynku wysokim B wykonano instalację okablowania systemu SAP zgodnie z rysunkami od 2 do 13 (kondygnacje od -I do X). Okablowanie w postaci pętli YnTKSYekw 1x2x1 w listwach elektroinstalacyjnych LS 12x20. Dokonano nawierceń i wbicia kołków montażowych dla rozstawu gniazd USB 501. Całość okablowania z budynku wysokiego jest przeprowadzona do budynku socjalnego na zaplecze recepcji, do miejsca planowanego montażu centrali ppoż dla całego obiektu. W budynku socjalnym na parterze wykonano częściowo instalację pętli nr 6 od elementu 15 do 29, czyli cały obszar stołówki (rys 15). Okablowanie sprowadzono do miejsca planowanego montażu centrali ppoż. Na piętrze (rys 16) wykonano instalację w obrębie kawiarni oraz biur czyli czujniki z zakresu pętli nr 7 z wyłączeniem czujników 24-28,30,31,35,36,40,42,44. Zainstalowano również wszystkie ROP-y oraz sygnalizatory akustyczne i optyczne w tym obszarze. Okablowanie pętlowe sprowadzono do zaplecza recepcji. Brak instalacji w budynku DUL oraz budynku niskim A.

Zamawiający wyznaczając termin wizji lokalnej przewidział, że będą zadawane pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.). Zamawiający nie ustalił dodatkowego terminu nieobowiązkowej wizji lokalnej, jak również nie przedłużył terminu składania ofert.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU
[Podpis]
dr n, med. Ryszard Leszczyński