



Certyfikat Jakości  
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Sanatorium Uzdrowskawe**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944  
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 25.02.2015r.

### KOMUNIKAT NR 3

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja pomieszczeń kawiarni z salą pobytu dziennego, korytarza na piętrze i stołówki- jadalni na parterze w budynku administracyjnym w siedzibie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskawe MSW w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu wykładzin”

Odpowiedź:

Należy zastosować wykładzinę: Parametry

Włókno: 100% szał

- Podłoże: Latex
- Szerokość: 4m
- Wysokość: 7mm
- Waga runa 1750g/m<sup>2</sup>
- Waga całkowita 2050g/m<sup>2</sup>

Pytanie nr 2:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu płytek ceramicznych.”

Odpowiedź:

- Płytki gres niepolerowany podłogowy o wymiarach 60 x 60 cm
- Grubość 1cm
- Klasa ścieralności V
- Antypoślizgowość R11

Pytanie nr 3:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu wymiarów stolarki drzwiowej oraz okiennej”

Odpowiedź:

- Stolarka drzwiowa Porta Natura LINE wzór A.3 w oklejanie naturalnej, kolor jasny dąb, dB 40 lub równoważne



Certyfikat Jakości  
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Sanatorium Uzdrowskie**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

- Profile systemu trójkomorowego. Głębokość konstrukcyjna kształowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło) 70 mm i 70 mm., Współczynnik Uf dla konstrukcji systemu MB-70 w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od U 1,3 - 1,4 W/m<sup>2</sup>K.

Pytanie nr 4:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu, wymiarów stolarki aluminiowej EI-30”

Odpowiedź:

PARAMETRY TECHNICZNE

- Przeznaczenie: Witryna aluminium wewnętrzna bez klasowa o wymiarach długość 7,80 m x h=2,78 w tym zamontowane (drzwi pożarowe o odporności EI-30 dwuskrzydłowe, skrzydło czynne w świetle przejścia minimum 90cm szerokości, drugie skrzydło blokowane o szerokości 60cm, połączone z witryną) przeznaczone do użytku w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej i hotelach

Witryna	Głębokość ościeżnicy/skrzydła	Grubość szklenia	Przepuszczalność powietrza	Odporność na obciążenie wiatrem	Odporność ogniowa	Wodoszczelność	Wodoszczelność Izolacyjność termiczna Uf (W/m <sup>2</sup> K)
Wewnętrzne	45/23 – 45	2 – 25/4 – 34	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Przeciwpożarowe drzwi	78	6 – 49	Klasa 2	nd.	EI 30	5A	1,6

Pytanie nr 5:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu sufitów podwieszanych z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm”

Odpowiedź:

- Rodzaj materiału Mineralne sufity podwieszane
- Wymiary 600 x 600 x 19
- Typ krawędzi Board
- Ruszt 24/35





Certyfikat Jakości  
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Sanatorium Uzdrowiskowe**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944  
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

- Odporność na wilgoć (RH%) 95
- Odbicie światła 87%
- Jakość powietrza ISO 5

Pytanie nr 6:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektu prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu, wymiarów parapetów okiennych”

Odpowiedź:

Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego

- wymiary: 2m x 30 cm – szt4
- grubości: 3 cm
- Rodzaje zakończeń: kąt prosty (standard)
- Zastosowanie: parapety wewnętrzne
- KONGLOMERAT marmurowy jest kompozytem łupek marmurów ( 95% ) oraz żywicy poliestrowej.

Pytanie nr 7:

„Ze względu na brak szczegółowych opisów i projektów prosimy o określenie typu, rodzaju, standardu wymiarów grzejników”

Odpowiedź:

Grzejniki firmy cosmonova lub innej firmy wymiarach podanych w przedmiarze Nr 1 ( Roboty C.O. załączone do SIWZ).

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SANATORIUM UZDROWISKOWEGO  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU  
*Ryszard Leszczyński*  
dr n. med. Ryszard Leszczyński