



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 33090494
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 27 stycznia 2015r

KOMUNIKAT NR 2

Dot. „postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa elewacji północnej budynku administracyjnego (Sala dziennego pobytu) na działce nr 107 i 109 w obrębie 4 przy ul. Portowej 22 w Kołobrzegu”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytanie:

Pytanie:

„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego, Usługowy Zakład Ogólnobudowlany w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu niezgodności stanu istniejącego z dokumentami przetargowymi zwraca się o wyjaśnienie poniższych kwestii.

- stwierdzono kolizje instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej z projektowaną przebudową,
- czy inwestor posiada dokumentację na przebudowę instalacji co oraz instalacji elektrycznej
- czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić związane z przebudową instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych a jeśli tak prosimy o przekazanie dokumentacji.
- w związku z zapisem w siwz „Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie gabarytów pomieszczeń oraz oczekiwanych warunków temperaturowych w pomieszczeniach i czasu użytkowania pomieszczeń które mają być ogrzewane przez nagrzewnice dostarczone przez Wykonawcę robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- kolizję stwierdzoną w trakcie wizji lokalnej Zamawiający usunie we własnym zakresie,
- Zamawiający nie posiada dokumentacji na przebudowę instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej,
- Wykonawca nie uwzględni w swojej ofercie prac związanych z przebudową instalacji C.O. i elektrycznej, ponieważ niej to przedmiotem zamówienia,
- Zamawiający podaje gabaryty pomieszczeń:
 - Recepcja i marketing – 60m²,
 - Stołówka – 831m²,
 - Sala dziennego pobytu – 1112m². Dla powyższych pomieszczeń należy zapewnić temperaturę 21⁰C w godzinach od 7⁰⁰ – 22⁰⁰.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWSKOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU
[Podpis]
dr n. med. Ryszard Leszczyński