



Certyfikat Jakości  
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**Sanatorium Uzdrowskawe**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 33090494  
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie  
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 22 stycznia 2015r

### KOMUNIKAT NR 1

Dot. : przetargu na wykonanie „Przebudowa elewacji ściany północnej budynku administracyjnego (Sala dziennego pobytu i stołówka) przy ul. Portowej 22 w Kołobrzegu.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

„Opis techniczny dokumentacji budowlanej rozdział 7.1. Materiały wykończeniowe podaje, że „Stolarka PCV winna posiadać  $U_{max}=1,0[W/m^2 \cdot K]$ , wg zestawienia stolarki,”  
W rozdziale 8 opisu „Ochrona cieplna budynku” oraz na zestawieniu stolarki określono  $U_{max} [W/(m^2 \cdot K)]= 1.30$ .  
Prosimy o jednoznaczne określenie współczynnika przenikania ciepła  $U_{max}$  dla stolarki.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stolarka PCV powinna posiadać **nie mniej niż  $U_{max}=1,0 [W/(m^2 \cdot K)]$ .**

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
SANATORIUM UZDROWSKAWEGO  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU  
*[Podpis]*  
dr n. med. Ryszard Leszczyński