



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 33090494
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
Nr 66-1020 2821 0000 1102 0059 4564

Kołobrzeg, dnia 14.08.2014r.

KOMUNIKAT NR 2

Dot. ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 01.08.2014r. nr 257502-2014 na „Przebudowę elewacji południowej wraz z budową windy zewnętrznej do budynku Działu Usprawniania Leczniczego celem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 107 i 109 w obrębie 4 przy ul. Pocztovej 22 w Kołobrzegu” dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSW w Kołobrzegu.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1.

Projektowany szyb dźwigu jest z jednej strony przeszklony na całej wysokości. Wydaje się normalne, że w takiej sytuacji należy również wykonać ścianę kabiny dźwigu również przeszkloną po jednej odpowiadającej jej stronie.

Czy ściana naprzeciwko wejścia do kabiny dźwigu ma być przeszklona i odpowiednio zabezpieczona zgodnie z normami czy ma być ze stali nierdzewnej jak wszystkie pozostałe?

ODPOWIEDŹ:

Tylna ściana kabiny ma być przeszklona w konstrukcji stali nierdzewnej, jak pozostałe elementy kabiny.

Pytanie nr 2.

Projektowany dźwig posiada kabinę o wymiarach 1200x1400x2135 mm, udźwig 675kg/9 osób co ogranicza możliwość zastosowania urządzenia dźwigowego praktycznie do jednego wykonawcy lub powoduje, że inni muszą zastosować specjalne rozwiązania co powoduje znaczny wzrost ich kosztów i brak konkurencyjności. Kabina standardowego dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich posiada wymiary: 1100x1400x2100, udźwig 630kg/8 osób.

Czy można zastosować w tym przypadku urządzenie dźwigowe do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich o wymiarach standardowych, zgodnych z normami i odpowiednimi przepisami: 1100x1400x2100, udźwig 630kg/8 osób?

Przy czym zaprojektowany szyb dźwigu pozostaje bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści kabinę o wymiarach 1100 x 1400 x 2100 o udźwigu 630kg / 8osób, projektowany szyb windy pozostaje bez zmian.



Certyfikat Jakości
ISO 9001:2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 33090494
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
Nr 66-1020 2821 0000 1102 0059 4564

Pytanie nr 3.

W opisie przedmiotu zamówienia:

„Do przedmiotu zamówienia zalicza się również:

.....

- bezpłatne utrzymanie sprawności technicznej dostarczonego dźwigu w okresie gwarancji”

.....”

Czy Zamawiający ma tutaj na myśli bezpłatne prowadzenie konserwacji dźwigu wynikające z decyzji po rejestracji urządzenia w UDT przez cały okres gwarancji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga bezpłatnego prowadzenia konserwacji dźwigu wynikające z decyzji po rejestracji urządzenia w UDT przez cały okres gwarancji.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWSKOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KOŁOBRZEGU
Ryszard Leszczyński
dr n. med. Ryszard Leszczyński